

## A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végzők szakképesítési követelményei és a munkavégzés feltétele az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint:

A felülvizsgálók tevékenysége nem hatósági tevékenység. A megelőzést szolgálja és jogszabályon alapul. A felülvizsgáló és a munkát jogszabályi követelmény alapján megrendelő tulajdonos, az épületüzemeltető partnerekként kell, hogy együttműködjenek a felülvizsgálathoz szükséges alapadatok szolgáltatása terén. A szükséges adatok hiányában előzetes felmérést kell készítsen a felülvizsgáló, ami többletköltséget jelent.

A felülvizsgálatot csak szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

### A felülvizsgálatot végzők szakképesítési követelményei

1. A vizsgálatok vezetését és abban az érdemi munka folytatását csak olyan személy végezheti, aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott „erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához az 1. pontban meghatározottakon felül a „sújtóleg- és robbanásbiztos” villamos-berendezéskezelő szakképesítés is szükséges.
3. A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen végezheti, feltéve, hogy a meghatározott szakképesítésekkel külön-külön is rendelkeznek.

### A felülvizsgálat megkezdésének feltétele:

A felülvizsgálat - kizárólag - akkor kezdhető meg, ha a felülvizsgáló(k) rendelkezik (-nek):

- a. a vizsgált létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásával,
- b. az első időszakos felülvizsgálat esetén a vizsgálat tárgyát képező építmény, szabadter villamos berendezéseire vonatkozó tervezői és kivitelezői nyilatkozattal,
- c. az előző vizsgálat minősítő iratával,
- d. valamint a robbanásveszélyes helyeken alkalmazott robbanásbiztos szerkezetek irataival.

### Gyakori, ismétlődő kérdések:

Mely jogszabályok, előírások szerint kell a felülvizsgálatot végezni, van-e kedvező feltétel?

A villamos berendezések felülvizsgálatát - minden esetben - a vizsgálat időpontjában érvényes jogszabály, vonatkozó követelmény előírásai alapján kell elvégezni, illetőleg a berendezést minősíteni. A létesítés és felülvizsgálat idején érvényes előírások közül a minősítés alapját képezheti az enyhébb előírás, feltéve: hogy időközben a helyiség jellege, vagy zóna besorolása nem változott.

### **Ön szerint fontos-e a felülvizsgálat környezete?**

**Igen! Fontos!** A felülvizsgálat megkezdése előtt feltétlenül meg kell állapítani a villamos berendezés környezetének jellegét és a hely zónabesorolását.

### **Hordozható berendezésekre is kiterjed a felülvizsgálat?**

A felülvizsgálatnak ki kell terjednie azokra a **hordozható berendezésekre is**, amelyek a felülvizsgálat idején a vizsgált helyiségben található - függetlenül attól, hogy a készülék kinek a tulajdona -, valamint azokra is, amelyeket az - **üzem nyilatkozata szerint - a technológiából adódóan ott rendszeresen használnak**. Nem kell ellenőrizni azt, hogy minden, itt használatos hordozható berendezés vizsgálatra került-e.

### **Figyelmeztető, azonosító jeleket kell-e vizsgálni?**

Megtekintéssel ellenőrizni szükséges, hogy a villamos berendezések el vannak-e látva - a **biztonság érdekében előírt – figyelmeztető- és azonosító feliratokkal és jelzésekkel (adattáblákkal, stb.)**, továbbá azt, hogy ezek a feliratok és jelzések egyértelműek, tartósak és könnyen felismerhetők, olvashatók-e?

### **Ha a tartalék áramforrás nem volt még használva, kell-e ellenőrizni?**

Az olyan építményben, amelynél tartalék-áramforrás, vagy tartalékcsatlakozás létesítése kötelező, megtekintéssel ellenőrizendő annak megléte. Szemrevételezéssel kell megállapítani, hogy névleges teljesítménye elegendő-e létesítési céljának ellátásához, egyben működési próbával ellenőrizni szükséges a tartalék-áramforrás- és/vagy a tartalékcsatlakozás működőképességét.

**A kellemetlenségek elkerülése érdekében hívjon bennünket jól ismert elérhetőségeinken.**

**Vegye fel velünk a kapcsolatot**, a kapcsolat menü pontra kattintva. Írjon az [info@tuzopal.hu](mailto:info@tuzopal.hu) e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.