

A tűzvédelmi szabványossági minősítő irat tartalma az OTSZ előírásai szerint.

MINŐSÍTŐ IRAT

Az **1000 V**-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezésein elvégzett időszakos felülvizsgálat, ellenőrzés eredményéről minősítő iratot kell készíteni.

A minősítő irat a következőket tartalmazza:

- a. az ellenőrzés időpontját /időtartamát/ (kezdetét és végét);
- b. a vizsgált létesítmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgyának pontos, egyértelmű határainak rögzítésével;
- c. a felülvizsgálat alapját képező szabványokat – évszám feltüntetésével –, az eltérési engedélyeket a keletkezés és az iktatási szám feltüntetésével;
- d. ha a vizsgált helyiségek, szabad terek, vagy egyes részei az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések követelményének - **száraz helyiségekre vonatkozó - előírásain kívül más előírás hatálya alá is tartoznak**, akkor annak rögzítését is, **hogyan mely részek, milyen követelmény hatálya alá tartoznak, azt ki állapította meg róluk, mi volt e megállapodás alapja** (személyes megtekintés, az üzem technológiai leírása, hatósági döntés, stb.);
- e. a vizsgálatkor **elfogadott** különféle bizonylatok (érintésvédelmi mérések; robbanásveszélyes terek, stb.) felsorolását (az iratok iktatószámának feltüntetésével);
- f. a vizsgált berendezések minősítését (**megfelel vagy nem**), valamint **valamennyi talált** és azonnal **ki nem javított** hiba, hiányosság felsorolását; **azok helyének** - azonosításra alkalmas - **meghatározásával**;
- g. **összefoglaló** minősítő véleményt arról, hogy e berendezés a **rendeltetésszerű és biztonságos** használatra - **villamos biztonsági szempontból - megfelel-e**, továbbá **javaslatot** kell adni a talált hiányosságok megszüntetésének **sürgősségére**, és a veszélyt okozó **berendezésrész** működésének esetleges, ideiglenes **szüneteltetésére** vagy **leállítására** is;
- h. az ellenőrzést **vezető** személy(ek) **nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló vizsgabizonyítvány számát**. **Ha** a felülvizsgálatot **gazdálkodó** szervezet **végzi**, akkor a **cégszerű** aláírást is;
- i. a **vizsgálatot végző** gazdálkodó szervezet nevét és telephelyét, Ha a vizsgálatot magánszemély végzi, annak lakcímét is;
- j. a vizsgált berendezés **egyvonalas kapcsolási rajzát**, vagy erre való **hivatkozást a tápponttól a fogyasztóberendezésekig** (a fogyasztóberendezés bejelölésével), **de a 25 A-es,**

k. vagy az ennél kisebb névleges áramerősségű túláramvédelem (biztosító kismegszakító) utáni (ezektől a fogyasztóberendezés felé eső) részek nélkül.

Ne feledje! A felülvizsgálati dokumentációt meg kell őrizni, mivel az részben az újabb felülvizsgálat alapjául szolgál. A felülvizsgálat elvégzése nem jelenti azt, hogy a korábban, a létesítés időszakában készült rajzok, tervezői-, kivitelezői nyilatkozatok feleslegessé válnának. Ezeket továbbra is meg kell őrizni.

Ha problémája adódik, várjuk elérhetőségeinken.

Vegye fel velünk a **kapcsolatot**, a kapcsolat menü pontra kattintva. Írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.

www.tuzopal.hu